

## PW Fontanehof Neubrandenburg

Schmutzwasser-Pumpstation für Bebauungsgebiet am Tollensesee in Neubrandenburg

Pumpenschacht + Armaturenschacht jeweils DN 1500, Pumpenschacht mit Inertol-Poxitar-Beschichtung

Verrohrung DN 100 aus Edelstahl/PEHD

Pumpen: Wilo SE / Rexa V08 DA-424/EAD1X4-T0011-540-O

Förderleistung: jeweils 13,4 l/s auf 3,3 mWs

Schaltanlage/Steuerung: LESA WA3000 mit geschl. pneum. System + Fernwirktechnik ABB

