

Kläranlage Tutow bei Demmin / Austausch Pumpe Zulauf-PW

Austausch einer Pumpe in Trockenaufstellung für das Zulaufpumpwerk der Kläranlage

Ziel: Anpassung der Fördermenge für die nachfolgenden Prozesse durch Austausch einer Pumpe

Alt: Grundfos SEV.100.100.40.A.Ex.4,5 / Neu: Wilo SE FA10.22W-230 + FK17.1-4/8KEx

vorher



nachher

