

Abwasser-PW Lychen-Leinefelde

Im Zuge der neuen Nutzung einer alten Liegenschaft (ehem. Ferienlager) am Gr.Lychensee und Umgestaltung zu einer neuen Ferienanlage wurde das inzwischen baufällige PW durch eine neue Anlage ersetzt. Betonschacht DN2000 mit Edelstahlabdeckung 1400x800 mm, Tiefe 4,75 m, Verrohrung DN 100/150 aus Edelstahl

Pumpen: 2 x Wilo SE FA10.94-318+T20.1-4/22GEx – 15,0 kW – $Q = 60 \text{ m}^3/\text{h}$ $H = 31,9 \text{ m}$

Schaltanlage: PS2-System mit hydrostatischer Niveausteuering im Freiluftschrank

