

ZV zur WV der Leithenberggruppe – Neubau Tiefbrunnen 6



- Einbau einer Energieeffizienten Unterwasserpumpe aus Edelstahlfeinguss vom Typ **Wilo-Actun ZETOS-K8.50 3-Stufig** mit aufgebauten **PM-Motor NU511-4/18**
- ZSM-Steigleitung DN 100 PN 16, aus Edelstahl V4A, mit einer Gesamtlänge von 100 Meter
- Brunnenkopfdeckel und Vorschachtinstallation komplett aus Edelstahl
- Neue Armaturen und Messtechnik
- Installationsverteiler, Schaltanlage und Frequenzumrichter zur Steuerung des Brunnens
- elektrische Installation

